



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22929**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RASTAVLJAJKA SKLOPKA-PRUGA (ZA OSIGURAJE VELIČINE "1")**  
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **JEAN MUELLER GmbH - Njemačka**  
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) SL1G-3X...**  
Type: **2) SL1G-3X3...**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**  
Applicant: **Sertićeve ledine 3**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

**Tehnički i drugi podaci:** (Specification:)

- |    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1) | Napon:                               | 400-690V AC 50-60Hz   |
| 2) | Struja:                              | 250A  |
| 3) | Nazivna moguća struja kratkog spoja: | 80kA  |
| 4) | Stupanj zaštite:                     | IP30  |
| 5) | Napomena:                            | 1) JEDNOPOLNA IZVEDBA; 2) TROPOLNA IZVEDBA<br>- VELIČINA OSIGURAJA - NH1 (250/400A)<br>- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU<br>br. 2.03.02954.1.0/SL1G/CB/CCA, izdanog od<br>AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 08.04 2009. |
| 6) | Zemlja proizvodnje:                  | NJEMAČKA  |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18404 / 07.06.2016.**  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: **08.06.2018**  
Valid until:

Datum: **08.06.2016**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 - 18404**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAJKA SKLOPKA-PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE"1")

Tip proizvoda: 1) SL1G-3X...  
2) SL1G-3X3...

Proizvođač/robna marka: JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

Napon: 400-690V AC 50-60Hz

Struja: 250A

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 80kA

Stupanj zaštite: IP30

Napomena: 1) JEDNOPOLNA IZVEDBA; 2) TROPOLNA IZVEDBA  
- VELIČINA OSIGURAČA - NH1 (250/400A)  
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU  
br. 2.03.02954.1.0/SL1G/CB/CCA, izdanog od  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 08.04 2009.

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012  
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 07.06.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18404 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJKA SKLOPKA-PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "1")
Tip/model:	SL1G-3X... SL1G-3X3...
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)</li><li>- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012</li><li>- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012</li></ul>	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22929 od 08.06.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
08.06.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

