



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22928**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RASTAVLJAJKA SKLOPKA-PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "3")**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **JEAN MUELLER GmbH - Njemačka**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) SL3-3X/...**
Type: **2) SL3-3X3...**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | Napon: | 400-690V AC 50-60Hz |
| 2) | Struja: | 630(800)A |
| 3) | Nazivna moguća struja
kratkog spoja: | 80/120kA |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP30 (IP20;IP10) |
| 5) | Napomena: | 1) JEDNOPOLNA IZVEDBA; 2) TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA - NH3 (630A)
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 2.03.02447.1.0/SL3-3x(3)/CB, izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 14.02 2013. |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18403 / 07.06.2016.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: **08.06.2018**
Valid until:

Datum: **08.06.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18403

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAJČKA SKLOPKA-PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE"3")

Tip proizvoda: 1) SL3-3X/...
2) SL3-3X3...

Proizvođač/robna marka: JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

Napon: 400-690V AC 50-60Hz

Struja: 630(800)A

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 80/120kA

Stupanj zaštite: IP30 (IP20;IP10)

Napomena: 1) JEDNOPOLNA IZVEDBA; 2) TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA - NH3 (630A)
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 2.03.02447.1.0/SL3-3x(3)/CB, izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 14.02 2013.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 07.06.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18403 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAČKA SKLOPKA-PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE"3")
Tip/model:	SL3-3X/... SL3-3X3...
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22928 od 08.06.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN VORINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
08.06.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

