



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22912

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RASTAVLJAČKA SKLOPKA - PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "00")**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **JEAN MULLER GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) SL00-3X/185/...
2) SL00-3X3/185/...**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | Napon: | 400-690V AC; 40-60Hz |
| 2) | Struja: | 160A |
| 3) | Nazivna moguća struja
kratkog spoja: | 100/120kA |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP 30 (IP 20; IP 10) |
| 5) | Napomena: | 1) JEDNOPOLNA IZVEDBA
2) TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA - NH00 (160A)
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 2.03.01117.1.0/SL00/185/CB/CCA, izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GbmH od 11.01.2011. |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18383 / 30.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009
- HRN EN 60947-3:2010



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Valjanost do: **30.05.2018**
Valid until:

Datum: **30.05.2016**
Date:

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18383

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAČKA SKLOPKA - PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "00")

Tip proizvoda: 1) SL00-3X/185/...
2) SL00-3X3/185/...

Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH - Njemačka

Napon: 400-690V AC; 40-60Hz

Struja: 160A

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 100/120kA

Stupanj zaštite: IP 30 (IP 20; IP 10)

Napomena: 1) JEDNOPOLNA IZVEDBA
2) TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA - NH00 (160A)

- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 2.03.01117.1.0/SL00/185/CB/CCA, izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 11.01.2011.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60947-1:2009
HRN EN 60947-3:2010

Datum ispitivanja: 30.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18383 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAČKA SKLOPKA - PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "00")
Tip/model:	SL00-3X/185/... SL00-3X3/185/...
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MULLER GmbH - Njemačka

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60947-1:2009 - HRN EN 60947-3:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22912 od 30.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
30.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

