



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22913**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RASTAVLJAKA SKLOPKA - PRUGA (ZA OSIGURACE VELICINE "2")**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **JEAN MULLER GmbH - Njemačka**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) SL2-3X/...**
Type: **2) SL2-3X3/...**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400-690V AC; 50-60Hz
2) Struja:	400A (630A)
3) Nazivna moguća struja kratkog spoja:	80/120kA
4) Stupanj zaštite:	IP 30 (IP 20; IP 10)
5) Napomena:	1) JEDNOPOLNA IZVEDBA 2) TROPOLNA IZVEDBA - VELIČINA OSIGURAA - NH2 (400A/630A) - U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU br. 02.03.02447.1.0/SL2-3X(3)/CB, izdanog od AIT Austrian Institute of Technology GbmH od 20.12.2012.
6) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18384 / 30.05.2016.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009
- HRN EN 60947-3:2010

Valjanost do: **30.05.2018**
Valid until:

Datum: **30.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18384

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAJČKA SKLOPKA - PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "2")

Tip proizvoda: 1) SL2-3X/...
2) SL2-3X3/...

Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH - Njemačka

Napon: 400-690V AC; 50-60Hz

Struja: 400A (630A)

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 80/120kA

Stupanj zaštite: IP 30 (IP 20; IP 10)

Napomena: 1) JEDNOPOLNA IZVEDBA
2) TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA – NH2 (400A/630A)

- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 02.03.02447.1.0/SL2-3X(3)/CB, izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GbmH od 20.12.2012.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60947-1:2009
HRN EN 60947-3:2010

Datum ispitivanja: 30.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18384 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertičeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAČKA SKLOPKA - PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "2")
Tip/model:	SL2-3X/... SL2-3X3/...
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MULLER GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60947-1:2009 - HRN EN 60947-3:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22913 od 30.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
30.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

