



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22931**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "1")**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **JEAN MUELLER GmbH - Njemačka**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) LTL1-3/9**
Type:

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertičeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500V AC 50Hz
2) Struja:	250A
3) Nazivna moguća struja kratkog spoja:	50kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Napomena:	- TROPOLNA IZVEDBA - VELIČINA OSIGURAČA - NH1 (250A) - KATEGORIJA UPOTREBE: AC-22B - U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU br. 02.03.02954.1.0/LTL1/CB/CCA, izdanog od AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 03.04.2009.
6) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18406 / 07.06.2016.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012



Valjanost do: **09.06.2018**
Valid until:

Datum: **09.06.2016**
Date:

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18406

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE"1")

Tip proizvoda: LTL1-3/9

Proizvođač/robna marka: JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

Napon: 500V AC 50Hz

Struja: 250A

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 50kA

Stupanj zaštite: IP20

Napomena: - TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA - NH1 (250A)
- KATEGORIJA UPOTREBE: AC-22B
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 02.03.02954.1.0/LTL1/CB/CCA, izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 03.04.2009.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 07.06.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18406 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "1")
Tip/model:	LTL1-3/9
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22931 od 09.06.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
09.06.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

