



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22932**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product: **RASTAVLJAKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "2")**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name: **JEAN MUELLER GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:  
Type: **1) LTL2-3/9**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant: **EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Tehnički i drugi podaci:                   | (Specification:)  |
|--|---|
| 1) Napon:                                  | 500V AC 50Hz  |
| 2) Struja:                                 | 400A  |
| 3) Nazivna moguća struja<br>kratkog spoja: | 50kA  |
| 4) Stupanj zaštite:                        | IP20  |
| 5) Napomena:                               | - TROPOLNA IZVEDBA<br>- VELIČINA OSIGURAČA - NH2 (400A)<br>- KATEGORIJA UPOTREBE: AC-22B<br>- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU<br>br. 02.03.02954.1.0/LTL2/CB/CCA, izdanog od<br>AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 05.04.2009. |
| 6) Zemlja proizvodnje:                     | NJEMAČKA  |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date: **18407 / 07.06.2016.**

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do:  
Valid until: **09.06.2018**

Datum:  
Date: **09.06.2016**



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 - 18407**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Naziv proizvoda: RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE"2")  
Tip proizvoda: LTL2-3/9  
Proizvođač/robna marka: JEAN MUELLER GmbH - Njemačka  
Napon: 500V AC 50Hz  
Struja: 400A  
Nazivna moguća struja kratkog spoja: 50kA  
Stupanj zaštite: IP20  
Napomena: - TROPOLNA IZVEDBA  
- VELIČINA OSIGURAČA - NH2 (400A)  
- KATEGORIJA UPOTREBE: AC-22B  
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU  
br. 02.03.02954.1.0/LTL2/CB/CCA, izdanog od  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 05.04.2009.

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012  
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 07.06.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJEŠTAJI\2016\18407 EXTEH.doc

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18407 / 2016

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Proizvođač / Uvoznik:           | EXTEH d.o.o.<br>Sertićeve ledine 3<br>10090 ZAGREB-SUSEDGRAD |
| Naziv proizvoda:                | RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAVE VELIČINE "2")             |
| Tip/model:                      | LTL2-3/9   |
| Proizvođač/<br>trgovačka marka: | JEAN MUELLER GmbH - Njemačka                                 |

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

|   |   |
|---|---|
| Dokument izdan od<br>Zavoda za ispitivanje<br>kvalitete d.o.o.: | SVJEDODŽBA br. E-2- 22932 od 09.06.2016 |
|---|---|

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
09.06.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

