



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22930**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RASTAVLJAKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "3")**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **JEAN MUELLER GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) LTL3-3/9**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | Napon: | 500V AC 50-60Hz |
| 2) | Struja: | 630A |
| 3) | Nazivna moguća struja
kratkog spoja: | 50kA |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 5) | Napomena: | - TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA - NH3 (630A)
- KATEGORIJA UPOTREBE: AC-22B
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 33000-4402-00117/79797, izdanog od
VDE TESTING AND CERTIFICATION INSTITUTE od 23.07.2007. |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18405 / 07.06.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: **09.06.2018**
Valid until:

Datum: **09.06.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18405

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE"3")

Tip proizvoda: 1) LTL3-3/9

Proizvođač/robna marka: JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

Napon: 500V AC 50-60Hz

Struja: 630A

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 50kA

Stupanj zaštite: IP20

Napomena: - TROPOLNA IZVEDBA
- VELIČINA OSIGURAČA - NH3 (630A)
- KATEGORIJA UPOTREBE: AC-22B
- U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 33000-4402-00117/79797, izdanog od
VDE TESTING AND CERTIFICATION INSTITUTE od 23.07.2007.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 07.06.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18405 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA OSIGURAVE VELIČINE"3")
Tip/model:	LTL3-3/9
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MUELLER GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22930 od 09.06.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
09.06.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
Z A G R E B 2

