



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2-22871**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product: **RAZDJELNICA RASVJETNOG STUPA**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name: **EXTEH d.o.o. - Hrvatska**

Tip-ovi:  
Type: **1) RRS 08/\* (18.37.\*\*)**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant: **EXTEH d.o.o.  
Sertičeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

## Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon:              | 500V~ 50Hz  |
| 2) | Struja:             | 25A   |
| 3) | Zaštitna klasa:     | II  |
| 4) | Stupanj zaštite:    | IP54  |
| 5) | Sastav:             | STEZALJKE ULAZ/IZLAZ: 4x6-35mm <sup>2</sup><br>STEZALJKE ZA PRIKLJUČAK TERETA: 4x1,5-4mm <sup>2</sup>   |
| 6) | Napomena:           | a) IZVEDBA 08/1 i 08/2-D01 osigurači<br>b) IZVEDBA 08/3, 08/4, 08/5 i 08/6 - automatski prekidači<br>c) 08/7-D01 osigurač+priključnica 16A<br>d) 08/0 - bez osigurača |
| 7) | Zemlja proizvodnje: | HRVATSKA  |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date: **18318 / 25.03.2016.**

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60439-1:2012
- HRN EN 60439-5:2012

Valjanost do: **25.03.2018**  
Valid until:

Datum: **25.03.2016**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-2 – 18318**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Naziv proizvoda: RAZDJELNICA RASVJETNOG STUPA  
Tip proizvoda: RRS 08/\* (18.37.\*\*)  
Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. - Hrvatska  
Napon: 500V~ 50Hz  
Struja: 25A  
Zaštitna klasa: II  
Stupanj zaštite: IP54  
Sastav: STEZALJKE ULAZ/IZLAZ: 4x6-35mm<sup>2</sup>  
STEZALJKE ZA PRIKLJUČAK TERETA: 4x1,5-4mm<sup>2</sup>  
Napomena: a) IZVEDBA 08/1 i 08/2-D01 osigurači  
b) IZVEDBA 08/3, 08/4, 08/5 i 08/6 - automatski prekidači  
c) 08/7-D01 osigurač+priključnica 16A  
d) 08/0 - bez osigurača

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 60439-1:2012  
HRN EN 60439-5:2012

Datum ispitivanja: 25.03.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18318 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZDJELNICA RASVJETNOG STUPA
Tip/model:	RRS 08/* (18.37.**)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60439-1:2012
- HRN EN 60439-5:2012

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22871 od 25.03.2016
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
25.03.2016

M.P.

»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

