



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22891**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RAZDJELNICA RASVJETNOG STUPA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EXTEH d.o.o. - Hrvatska**

Tip-ovi:
Type: **1) RRS 12/* (18.39.**)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon: | 500V~ 50Hz |
| 2) | Struja: | 25A |
| 3) | Zaštitna klasa: | II |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP54 |
| 5) | Sastav: | - stezaljke ulaz./ izlaz: 4(5)x4-16mm ² Cu/Al
- stezaljke za priključak tereta: 4(5)x1,5-2,5mm ² |
| 6) | Napomena: | * = 1 - za D01 osigurač; * = 2 i 3 - za 1 i 2 automatska prekidača;
* = 4 i 5 - za cilindrične osigurače; * = 6,7,8 i 9 - redne stezaljke |
| 7) | Zemlja proizvodnje: | HRVATSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18358 / 06.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 61439-1:2012
- HRN EN 61439-2:2012



Valjanost do: **06.05.2018**
Valid until:

Datum: **06.05.2016**
Date:

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18358

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RAZDJELNICA RASVJETNOG STUPA
Tip proizvoda: RRS 12/* (18.39.**)
Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. - Hrvatska
Napon: 500V~ 50Hz
Struja: 25A
Zaštitna klasa: II
Stupanj zaštite: IP54
Sastav: - stezaljke ulaz / izlaz: 4(5)x4-16mm² Cu/Al
- stezaljke za priključak tereta: 4(5)x1,5-2,5mm²
Napomena: * = 1 - za D01 osigurač; * = 2 i 3 – za 1 i 2 automatska prekidača;
* = 4 i 5 - za cilindrične osigurače; * = 6,7,8 i 9 – redne stezaljke

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 61439-1:2012
HRN EN 61439-2:2012

Datum ispitivanja: 06.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJESTAJI\2016\18358 EXTEH.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18358 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZDJELNICA RASVJETNOG STUPA
Tip/model:	RRS 12/* (18.39.**)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 61439-1:2012 - HRN EN 61439-2:2012	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22891 od 06.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN VORINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
06.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

