



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23017**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

RAZDJELNIK PLASTIČNI NADGRADNI

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

SEZ DK a.s. - Slovačka

Tip-ovi:
Type:

1) ROS 5-1(-2; -3; -4); ROS 11-1(-2;-3;-4;-5)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon: | 400V 50Hz |
| 2) | Struja: | 16A; 32A |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP65; IK09 |
| 4) | Napomena: | RAZDJELNIK ROS 5-1; ROS 11-1 - bez ugrađene opreme |
| 5) | Sastav: | Utičnice 2P+PE 16A 250V; 16A(32A) 400V CEE
Automatski prekidači: 16A(32A) 1P(3P)
Zaštitna strujna sklopka 2P(4P) |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | SLOVAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18602 / 25.10.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 61439-1:2012
- EN 61439-3:2012

Valjanost do: **25.10.2018**
Valid until:

Datum: **25.10.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18602

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RAZDJELNIK PLASTIČNI NADGRADNI
Tip proizvoda: ROS 5-1(-2; -3; -4); ROS 11-1(-2;-3;-4;-5)
Proizvođač/robna marka: SEZ DK a.s. - Slovačka
Napon: 400V 50Hz
Struja: 16A; 32A
Stupanj zaštite: IP65; IK09
Napomena: RAZDJELNIK ROS 5-1; ROS 11-1 - bez ugrađene opreme
Sastav: Utičnice 2P+PE 16A 250V; 16A(32A) 400V CEE
Automatski prekidači: 16A(32A) 1P(3P)
Zaštitna strujna sklopka 2P(4P)

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 61439-1:2012
EN 61439-3:2012

Datum ispitivanja: 25.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18602 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZDJELNIK PLASTIČNI NADGRADNI
Tip/model:	ROS 5-1(-2; -3; -4); ROS 11-1(-2;-3;-4;-5)
Proizvođač/ trgovačka marka:	SEZ DK a.s. - Slovačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 61439-1:2012 - EN 61439-3:2012	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23017 od 25.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠERINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
25.10.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
Z A G R E B 2

Potpis odgovorne osobe:

