



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22839**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RAZVODNI ORMAR (S PLASTIČNIM VRATIMA)**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **GUNSAN - Turska**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) VISAGE P-6 (18.70.00); VISAGE N-6 (18.70.10)**
Type: **2) VISAGE P-9 (18.70.01); VISAGE N-9 (18.70.11)**
3) VISAGE P-12 (18.70.02); VISAGE N-12 (18.70.12)

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Napon: | 400V |
| 2) Zaštitna klasa: | II |
| 3) Stupanj zaštite: | IP 40 |
| 4) Dimenzije: | ÅxBxC: 170/240/300x140/200x105mm |
| 5) Napomena: | - za 6/9/12 modularnih mjesta na DIN šinama
- P - za ugradnju u zid (pod žbukom); N - nadgradna izvedba
- kućište i vrata - termoplast
- u sastavu N i PE stezaljka |
| 6) Zemlja proizvodnje: | TURSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18242 / 07.12.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
- HRN EN 60670-24:2007



Valjanost do: **07.12.2017**
Valid until:

Datum: **07.12.2015**
Date:

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18242

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNI ORMAR (S PLASTIČNIM VRATIMA)

Tip proizvoda: 1) VISAGE P-6 (18.70.00); VISAGE N-6 (18.70.10)
2) VISAGE P-9 (18.70.01); VISAGE N-9 (18.70.11)
3) VISAGE P-12 (18.70.02); VISAGE N-12 (18.70.12)

Proizvođač/robna marka: GUNSAN - Turska

Napon: 400V

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP 40

Dimenzije: AxBxC: 170/240/300x140/200x105mm

Napomena: -za 6/9/12 modularnih mjesta na DIN šinama
- P - za ugradnju u zid (pod žbuku); N - nadgradna izvedba
-kućište i vrata - termoplast
-u sastavu N i PE stezaljka

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);
- norme: HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
HRN EN 60670-24:2007

Datum ispitivanja: 07.12.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18242 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZVODNI ORMAR (S PLASTIČNIM VRATIMA)
Tip/model:	VISAGE P-6 (18.70.00); VISAGE N-6 (18.70.10) VISAGE P-9 (18.70.01); VISAGE N-9 (18.70.11) VISAGE P-12 (18.70.02); VISAGE N-12 (18.70.12)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN - Turska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
- HRN EN 60670-24:2007

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22839 od 07.12.2015
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN YORINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
07.12.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

