



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22838**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RAZVODNI ORMAR (S METALNIM VRATIMA)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **TEHNOPLAST d.o.o. - Srbija**

Tip-ovi:
Type: **1) U 12 E (18.62.01)
2) U 24 E (18.62.02)
3) U 36 E (18.62.03)
4) U 48 E (18.62.04)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon: | 400V |
| 2) | Stupanj zaštite: | IP 40 |
| 3) | Dimenzije: | AxBxC: 320/440/590/740x350x100mm |
| 4) | Napomena: | - za 12/24/36/48 modularnih mjesta na DIN šinama
- za ugradnju u zid (pod žbuku)
- kućište - termoplast; vrata - metalna
- zaključavanje u jednoj točki
- u sastavu N i PE stezaljka |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | SRBIJA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18241 / 07.12.2015.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
- HRN EN 60670-24:2007

Valjanost do: **07.12.2017**
Valid until:

Datum: **07.12.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18241

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNI ORMAR (S METALNIM VRATIMA)

Tip proizvoda: 1) U 12 E (18.62.01)
2) U 24 E (18.62.02)
3) U 36 E (18.62.03)
4) U 48 E (18.62.04)

Proizvođač/robna marka: TEHNOPLAST d.o.o. - Srbija

Napon: 400V

Stupanj zaštite: IP 40

Dimenzije: AxBxC: 320/440/590/740x350x100mm

Napomena: -za 12/24/36/48 modularnih mjesta na DIN šinama
-za ugradnju u zid (pod žbuku)
-kućište - termoplast; vrata - metalna
-zaključavanje u jednoj točki
-u sastavu N i PE stezaljka

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);
- norme: HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
HRN EN 60670-24:2007

Datum ispitivanja: 07.12.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18241 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZVODNI ORMAR (S METALNIM VRATIMA)
Tip/model:	U 12 E (18.62.01) U 24 E (18.62.02) U 36 E (18.62.03) U 48 E (18.62.04)
Proizvođač/ trgovačka marka:	TEHNOPLAST d.o.o. - Srbija

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60670-1:2007+Ispr.1:2012+Ispr.2:2012
- HRN EN 60670-24:2007

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22838 od 07.12.2015
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
07.12.2015

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

