



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23099**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RAZVODNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **EXTEH d.o.o. - Hrvatska**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) RRP-0; RRP-1; RRP-2**
Type: **2) SSRO-00; SSRO-0; SSRO-1; SSRO-2**
3) S-KRO-00; S-KRO-0; S-KRO-1; S-KRO-2
4) U-KRO-00; U-KRO-0; U-KRO-1; U-KRO-2
5) KRO-00; KRO-0; KRO-1; KRO-2

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertičeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V~; 50Hz
2) Zaštitna klasa:	II
3) Stupanj zaštite:	IP54; IK10
4) Napomena:	- za priključak i mjerenje energije - samostojeća (ugradna) izvedba - poliestersko kućište - INCOBEX (zaključavanje vrata u 3 točke) - otvori za brojila - PLEXI 100x100
5) Sastav:	- rastavljačke pruge 400A i 160A - sabirnice N i PE - plosnati bakar - odvodnici prenapona 20kA - oprema prema shemi i načinu mjerenja
6) Zemlja proizvodnje:	HRVATSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18779 / 07.02.2017**
Test report number and date:

Valjanost do: **07.02.2019**
Valid until:

Datum: **07.02.2017**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- HRN EN 61439-1:2012
- HRN EN 61439-5:2012
- HRN EN 62208:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2010
- HRN EN 62262:2008

Valjanost do: **07.02.2019**
Valid until:

Datum: **07.02.2017**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 18779

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM

Tip proizvoda: 1) RRP-0; RRP-1; RRP-2
2) SSRO-00; SSRO-0; SSRO-1; SSRO-2
3) S-KRO-00; S-KRO-0; S-KRO-1; S-KRO-2
4) U-KRO-00; U-KRO-0; U-KRO-1; U-KRO-2
5) KRO-00; KRO-0; KRO-1; KRO-2

Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. – Hrvatska

Napon: 400V~; 50Hz

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP54; IK10

Napomena: - za priključak i mjerenje energije
- samostojeća (ugradna) izvedba – poliestersko kućište
- INCOBEX (zaključavanje vrata u 3 točke)
- otvori za brojila – PLEXI 100x100

Sastav: - rastavljačke pruge 400A i 160A
- sabirnice N i PE - plosnati bakar
- odvodnici prenapona 20kA
- oprema prema shemi i načinu mjerenja

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 61439-1:2012
HRN EN 61439-5:2012
HRN EN 62208:2012
HRN EN 60529:2000+A1:2010
HRN EN 62262:2008

Datum ispitivanja: 07.02.2017.



Ispitao: 

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18779 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZVODNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM
Tip/model:	RRP-0; RRP-1; RRP-2 SSRO-00; SSRO-0; SSRO-1; SSRO-2 S-KRO-00; S-KRO-0; S-KRO-1; S-KRO-2 U-KRO-00; U-KRO-0; U-KRO-1; U-KRO-2 KRO-00; KRO-0; KRO-1; KRO-2
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

<ul style="list-style-type: none">- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);- HRN EN 61439-1:2012- HRN EN 61439-5:2012- HRN EN 62208:2012- HRN EN 60529:2000+A1:2010- HRN EN 62262:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23099 od 07.02.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
07.02.2017

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe: