



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23049**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

RAZVODNI ORMAR UGRADNI (BEZ UGRAĐENE OPREME)

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

GEYER GmbH - Grčka

Tip-ovi:
Type:

- 1) VU 142 (18.61.05)
- 2) VU 243 (18.62.05)
- 3) VU 344 (18.63.05)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Napon: | 400V~ 50Hz |
| 2) Zaštitna klasa: | II |
| 3) Stupanj zaštite: | IP30 |
| 4) Napomena: | - max. 12 modula po redu
- jednodjelni, dvodjelni, trodjelni
- ugrađena N/PE stezaljka |
| 5) Zemlja proizvodnje: | GRČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18642 / 29.11.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 62208:2012

Valjanost do: **29.11.2018**
Valid until:

Datum: **29.11.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18642

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNI ORMAR UGRADNI (BEZ UGRAĐENE OPREME)

Tip proizvoda:
1) VU 142 (18.61.05)
2) VU 243 (18.62.05)
3) VU 344 (18.63.05)

Proizvođač/robna marka: GEYER GmbH - Grčka

Napon: 400V~ 50Hz

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP30

Napomena:
- max. 12 modula po redu
- jednodjelni, dvodjelni, trodjelni
- ugrađena N/PE stezaljka

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 62208:2012

Datum ispitivanja: 29.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJEŠTAJI\2016\18642 EXTEH, razv. ormar ugr.docx

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18642 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZVODNI ORMAR UGRADNI (BEZ UGRAĐENE OPREME)
Tip/model:	VU 142 (18.61.05) VU 243 (18.62.05) VU 344 (18.63.05)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GEYER GmbH - Grčka

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 62208:2012	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23049 od 29.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
29.11.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

