



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23021**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**SABIRNICE (IZOLIRANE) ZA EL. INSTALACIJSKE APARATE**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**EXTEH d.o.o. - Hrvatska**

Tip-ovi:  
Type:

**1) prema popisu u prilogu EX1**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

1)	Napon:	500V (415V~ 50Hz)
2)	Struja:	100Amax
3)	Napomena:	Ik=10kA; L=1m; Raster 17,8mm
4)	Zemlja proizvodnje:	HRVATSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

18608 / 08.11.2016.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:**

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:  
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);  
- HRN EN 60439-1:2005+A1:2005

Valjanost do: 09.11.2018  
Valid until:

Datum: 09.11.2016  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

## PRILOG EX1

Svjedodžbi o sigurnosti br. E-2-23021 od 09.11.2016.  
Izveštaju o ispitivanju br. E-2-18608 od 08.11.2016.  
i Izjavi o sukladnosti br. 18608/2016 od 09.11.2016.

R.B.	OPIS	ART.BROJ	PRESJEK	In(A)
1	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 1p	29.81.17	10mm <sup>2</sup>	63A
2	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 2p	29.81.27	10mm <sup>2</sup>	63A
3	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 3p	29.81.37	10mm <sup>2</sup>	63A
4	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 4p	29.81.47	10mm <sup>2</sup>	63A
5	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 1p	29.81.13	10mm <sup>2</sup>	63A
6	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 2p	29.81.23	10mm <sup>2</sup>	63A
7	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 3p	29.81.33	10mm <sup>2</sup>	63A
8	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 4p	29.81.43	10mm <sup>2</sup>	63A
9	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 1p	29.81.15	12mm <sup>2</sup>	65A
10	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 2p	29.81.25	12mm <sup>2</sup>	65A
11	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 3p	29.81.35	12mm <sup>2</sup>	65A
12	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 4p	29.81.45	12mm <sup>2</sup>	65A
13	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 1p	29.81.11	12mm <sup>2</sup>	65A
14	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 2p	29.81.21	12mm <sup>2</sup>	65A
15	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 3p	29.81.31	12mm <sup>2</sup>	65A
16	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 4p	29.81.41	12mm <sup>2</sup>	65A
17	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 1p	29.81.02	16mm <sup>2</sup>	80A
18	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 3p	29.81.04	16mm <sup>2</sup>	80A
19	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 1p	29.81.06	25mm <sup>2</sup>	100A
20	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 3p	29.81.08	25mm <sup>2</sup>	100A
21	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 1p 210mm	29.82.17	10mm <sup>2</sup>	63A
22	SABIRNICA IZOLIRANA VILIČASTA 3p 210mm	29.82.37	10mm <sup>2</sup>	63A
23	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 1p 210mm	29.82.13	10mm <sup>2</sup>	63A
24	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 3p 210mm	29.82.33	10mm <sup>2</sup>	63A
25	NAVLAKA IZOLACIJSKA 1m	29.98.05	-	-
26	IZOLACIJA STEZALJKE S OZNAKOM	29.98.06	-	-
27	POKROV KRANJI SABIRNICE 1p	29.98.11	-	-
28	POKROV KRANJI SABIRNICE 2p	29.98.21	-	-
29	POKROV KRANJI SABIRNICE 3p	29.98.31	-	-
30	POKROV KRANJI SABIRNICE 4p	29.98.41	-	-
31	PRIKLJUČNASTEZALJKA 6-25 mm <sup>2</sup> , VILIČASTA IZOLIRANA	29.98.16	6-25 mm <sup>2</sup> ,	-
32	PRIKLJUČNA STEZALJKA 6-25 mm <sup>2</sup> , IGLIČASTA IZOLIRANA	29.98.76	6-25 mm <sup>2</sup> ,	-
33	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 3p	29.81.09	10mm <sup>2</sup>	63A
34	SABIRNICA IZOLIRANA IGLIČASTA 1p	29.81.07	10mm <sup>2</sup>	63A



za ZIK d.o.o.

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-2 - 18608**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Naziv proizvoda: SABIRNICE (IZOLIRANE) ZA EL. INSTALACIJSKE APARATE  
Tip proizvoda: prema popisu u prilogu EX1  
Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. - Hrvatska  
Napon: 500V (415V~ 50Hz)  
Struja: 100Amax  
Napomena: Ik=10kA; L=1m; Raster 17,8mm

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 60439-1:2005+A1:2005

Datum ispitivanja: 08.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18608 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	SABIRNICE (IZOLIRANE) ZA EL. INSTALACIJSKE APARATE
Tip/model:	prema popisu u prilogu EX1
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016); - HRN EN 60439-1:2005+A1:2005	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23021 od 09.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

*ZORAN ŠURINA - DIREKTOR*

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
09.11.2016

»<sup>M.B.</sup>EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB, 2

Potpis odgovorne osobe:

*[Handwritten signature]*