



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22914**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **SAMOSTOJEĆI POLIESTERSKI RAZVODNI ORMAR**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **SYPNIEWSKI Sp. z.o.o. - Poljska**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) OPN 4xx; OPN 4xxF (serija KVS 00)**
Type: **2) OPN 6xx; OPN 6xxF (serija KVS 0)**
3) OPN 8xx; OPN 8xxF (serija KVS 1)

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Napon: | 400V AC; 45- 62Hz |
| 2) | Struja: | 400A (630A) |
| 3) | Nazivna moguća struja kratkog spoja: | 25kA |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP 44 (IP54) |
| 5) | Stupanj zaštite od udara: | IK 10 |
| 6) | Zaštitna klasa: | II |
| 7) | Sastav: | - podaci se odnose na razvodni ormar bez opreme i moguću ugradnju opreme |
| 8) | Napomena: | - "F" - IZVEDBA S PRIPADAJUĆOM TEMELJNOM OPREMOM; - U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU br. 2.03.00198.1.0-1KVS/CCA, izdanog od OPFZ ARSENAL GmbH od 19.08.2002. |
| 9) | Zemlja proizvodnje: | POLJSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18385 / 30.05.2016.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 62208:2012
- HRN EN 60947-1:2007
- HRN EN 60947-5:2008
- HRN EN 60529:2000+A1:2008
- HRN EN 62262:2008

Valjanost do: **30.05.2018**
Valid until:

Datum: **30.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18385

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: SAMOSTOJEĆI POLIESTERSKI RAZVODNI ORMAR

Tip proizvoda: 1) OPN 4xx; OPN 4xxF (serija KVS 00)
2) OPN 6xx; OPN 6xxF (serija KVS 0)
3) OPN 8xx; OPN 8xxF (serija KVS 1)

Proizvođač/robna marka: SYPNIEWSKI Sp. z.o.o. - Poljska

Napon: 400V AC; 45- 62Hz

Struja: 400A (630A)

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 25kA

Stupanj zaštite: IP 44 (IP54)

Stupanj zaštite od udara: IK 10

Zaštitna klasa: II

Sastav: - podaci se odnose na razvodni ormar bez opreme i moguću ugradnju opreme

Napomena: - "F" - IZVEDBA S PRIPADAJUĆOM TEMELJNOM OPREMOM;

U SKLADU S IZVJEŠTAJEM O TIPSKOM ISPITIVANJU
br. 2.03.00198.1.0-1KVS/CCA, izdanog od
OPFZ ARSENAL GmbH od 19.08.2002.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 62208:2012
HRN EN 60947-1:2007
HRN EN 60947-5:2008
HRN EN 60529:2000+A1:2008
HRN EN 62262:2008

Datum ispitivanja: 30.05.2016.



Ispitao: 
Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18385 / 2016

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvođač / Uvoznik: | EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD |
| Naziv proizvoda: | SAMOSTOJEĆI POLIESTERSKI RAZVODNI ORMAR |
| Tip/model: | OPN 4xx; OPN 4xxF (serija KVS 00) OPN 6xx; OPN 6xxF (serija KVS 0) OPN 8xx; OPN 8xxF (serija KVS 1) |
| Proizvođač/ trgovačka marka: | SYPNIEWSKI Sp. z.o.o. - Poljska |

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)- HRN EN 62208:2012- HRN EN 60947-1:2007- HRN EN 60947-5:2008- HRN EN 60529:2000+A1:2008- HRN EN 62262:2008 | |
| Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.: | SVJEDODŽBA br. E-2- 22914 od 30.05.2016 |

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
30.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH « d.o.o.
ZAGREB 2

