



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22723

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE S ELEKTRONIČKIM ISKLOPOM**  
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **TERASAKI - Japan**  
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) TEAMBREAK**  
Type: **S250 NE(PE); H250 NE; S400 NE(GE); H400 NE; S630 NE(GE;CE);  
S800 NE(RE); S1000 SE(NE); S1250 SE(NE); S1600 SE(NE);  
XS 2000 NE; XS 2500 NE; S800CJ**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**  
Applicant: **Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500(690V) 50-60Hz
2) Struja:	10-2500A
3) Prekidna moć:	16-85kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Zemlja proizvodnje:	JAPAN

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **17989 / 30.04.2015.**  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-2:2008+A1:2011
- HRN EN 60947-1:2009
- HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010

Valjanost do: **30.04.2018**  
Valid until:

Datum: **30.04.2015**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Damir Jakopović, dipl.ing.**



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-2 - 17989**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**

Naziv proizvoda: **KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE S ELEKTRONIČKIM ISKLOPOM**

Tip proizvoda: **TEAMBREAK**  
**S250 NE(PE); H250 NE; S400 NE(GE); H400 NE; S630 NE(GE;CE);**  
**S800 NE(RE); S1000 SE(NE); S1250 SE(NE); S1600 SE(NE);**  
**XS 2000 NE; XS 2500 NE; S800CJ**

Proizvođač/robna marka: **TERASAKI -Japan**

Napon: **500(690V) 50-60Hz**

Struja: **10-2500A**

Prekidna moć: **16-85kA**

Stupanj zaštite: **IP 20**

Napomena:

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:  
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih  
naponskih granica (N.N. 41/10);

- norme: **HRN EN 60947-2:2008+A1:2011**  
**HRN EN 60947-1:2009**  
**HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010**

Datum ispitivanja: 30.04.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 17989 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE S ELEKTRONIČKIM ISKLOPOM
Tip/model:	TEAMBREAK S250 NE(PE); H250 NE; S400 NE(GE); H400 NE; S630 NE(GE;CE); S800 NE(RE); S1000 SE(NE); S1250 SE(NE); S1600 SE(NE); XS 2000 NE; XS 2500 NE; S800CJ
Proizvođač/ trgovačka marka:	TERASAKI - Japan

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)</li><li>- HRN EN 60947-2:2008+A1:2011</li><li>- HRN EN 60947-1:2009</li><li>- HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010</li></ul>	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22723 od 30.04.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN TURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
30.04.2015

M.P.  
»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

