



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22775**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **KUĆNI PRIKLJUČNO MJERNI ORMAR**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EXTEH d.o.o. - Hrvatska**

Tip-ovi:
Type: **1) KPMO 1(-8)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V~; 50Hz
2) Struja:	100-630A
3) Zaštitna klasa:	II
4) Stupanj zaštite:	IP44
5) Sastav:	prema Izvještaju o ispitivanju br. E-2-17182
6) Napomena:	prema Izvještaju o ispitivanju br. E-2-17182
7) Zemlja proizvodnje:	HRVATSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18115 / 24.07.2015.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60439-1:2005
- HRN EN 61439-1:2010
- HRN EN 60439-5:2005
- HRN EN 61439-5:2010
- HRN EN 62208:2005

Valjanost do: **27.07.2018**
Valid until:

Datum: **27.07.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18115

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: KUĆNI PRIKLJUČNO MJERNI ORMAR
Tip proizvoda: KPMO 1(-8)
Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. - Hrvatska
Napon: 400V~; 50Hz
Struja: 100-630A
Zaštitna klasa: II
Stupanj zaštite: IP44
Sastav: prema Izvještaju o ispitivanju br. E-2-17182
Napomena: prema Izvještaju o ispitivanju br. E-2-17182

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);

- norme: HRN EN 60439-1:2005 HRN EN 61439-1:2010
HRN EN 60439-5:2005 HRN EN 61439-5:2010
HRN EN 62208:2005

Datum ispitivanja: 24.07.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18115 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	KUĆNI PRIKLJUČNO MJERNI ORMAR
Tip/model:	KPMO 1(-8)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

<ul style="list-style-type: none">- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)- HRN EN 60439-1:2005- HRN EN 61439-1:2010- HRN EN 60439-5:2005- HRN EN 61439-5:2010- HRN EN 62208:2005	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22775 od 27.07.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
27.07.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB
2

[Handwritten signature]