



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23107**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RAZVODNI ORMAR JAVNE RAŠVJETE**

Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **EXTEH d.o.o. - Hrvatska**

Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) KRO-JR 2.4(L); KRO-JR 2.6(L); KRO-JR-2.9(L)**  
Type: **2) OJR 4(L,RS;RSL)); OJR 6(L;RS;RSL)**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**  
Applicant: **Sertićeve ledine 3**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V~; 50Hz
2) Zaštitna klasa:	II
3) Stupanj zaštite:	IP44;IP54; IK10
4) Napomena:	- za priključak,upravljanje i mjerenje energije - samostojeća izvedba - poliestersko kućište s pripadajućim temeljem / bez temelja - INCOBEX (zaključavanje vrata u 3 točke); - dvoja vrata - s/bez otvora za brojila
5) Sastav:	- rastavljačke sklopke 160A (NH00) KETO 3p; osigurač pruga (00) JEAN MULLER 4x;6x;9x - sabirnice N i PE - odvodnici prenapona 20kA,limitatori - oprema prema shemi i načinu mjerenja
6) Zemlja proizvodnje:	Hrvatska

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18784 / 07.02.2017.**  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- HRN EN 61439-1:2012
- HRN EN 61439-5:2012
- HRN EN 62208:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2010
- HRN EN 62262:2008

Valjanost do: **07.02.2019**  
Valid until:

Datum: **07.02.2017**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**  
Direktor sektora Oprema  
i tehnički materijali

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevičeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 – 18784**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNI ORMAR JAVNE RASVJETE

Tip proizvoda: 1) KRO-JR 2.4(L); KRO-JR 2.6(L); KRO-JR-2.9(L)  
2) OJR 4(L,RS;RSL)); OJR 6(L;RS;RSL)

Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. – Hrvatska

Napon: 400V~; 50Hz

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP44;IP54; IK10

Napomena: - za priključak, upravljanje i mjerenje energije  
- samostojeća izvedba – poliestersko kućište s pripadajućim temeljem / bez temelja – INCOBEX (zaključavanje vrata u 3 točke);  
- dvoja vrata  
- s/bez otvora za brojila

Sastav: - rastavljačke sklopke 160A (NH00) KETO 3p;  
osigurač pruga (00) JEAN MULLER 4x;6x;9x  
- sabirnice N i PE  
- odvodnici prenapona 20kA, limitatori  
- oprema prema shemi i načinu mjerenja

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 61439-1:2012  
HRN EN 61439-5:2012  
HRN EN 62208:2012  
HRN EN 60529:2000+A1:2010  
HRN EN 62262:2008

Datum ispitivanja: 07.02.2017.



Ispitao:   
Damir Jakopović, dipl. ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cjelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18784 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZVODNI ORMAR JAVNE RASVJETE
Tip/model:	KRO-JR 2.4(L); KRO-JR 2.6(L); KRO-JR-2.9(L) OJR 4(L,RS;RSL)); OJR 6(L;RS;RSL)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);</li><li>- HRN EN 61439-1:2012</li><li>- HRN EN 61439-5:2012</li><li>- HRN EN 62208:2012</li><li>- HRN EN 60529:2000+A1:2010</li><li>- HRN EN 62262:2008</li></ul>	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje : kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23107 od 07.02.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
07.02.2017

M.P.  
»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

