



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23108**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: RAZVODNI ORMAR PRIVREMENOG PRIKLJUČKA
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: EXTEH d.o.o. - Hrvatska
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) OPP 1p(3p); SOPP 1p(3p)
Type:

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Applicant: Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V~; 50Hz
2) Zaštitna klasa:	II
3) Stupanj zaštite:	IP44;IP54; IK10
4) Napomena:	- za priključak i mjerenje energije - samostojeća/stupna izvedba - poliestersko kućište s pripadajućim temeljem / bez temelja - INCOBEX (zaključavanje vrata u 3 točke); - dvoja vrata - s otvorom za brojilo
5) Sastav:	- rastavljačke sklopke 160A (NH00) KETO 3p; osigurač pruga (00) JEAN MULLER 4x;6x;9x - sabirnice N i PE - odvodnici prenapona 20kA ,limitatori - automatski prekidači;utičnice - oprema prema shemi
6) Zemlja proizvodnje:	Hrvatska

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 18785 / 07.02.2017.
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- HRN EN 61439-1:2012
- HRN EN 61439-5:2012
- HRN EN 62208:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2010
- HRN EN 62262:2008

Valjanost do: 07.02.2019
Valid until:

Datum: 07.02.2017
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18785

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNI ORMAR PRIVREMENOG PRIKLJUČKA

Tip proizvoda: 1) OPP 1p(3p); SOPP 1p(3p)

Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. – Hrvatska

Napon: 400V~; 50Hz

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP44;IP54; IK10

Napomena: - za priključak i mjerenje energije
- samostojeća/stupna izvedba – poliestersko kućište s pripadajućim temeljem / bez temelja – INCOBEX (zaključavanje vrata u 3 točke);
- dvoja vrata
- s otvorom za brojilo

Sastav: - rastavljačke sklopke 160A (NH00) KETO 3p;
osigurač pruga (00) JEAN MULLER 4x;6x;9x
- sabirnice N i PE
- odvodnici prenapona 20kA ,limitatori
- automatski prekidači; utičnice
- oprema prema shemi

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 61439-1:2012
HRN EN 61439-5:2012
HRN EN 62208:2012
HRN EN 60529:2000+A1:2010
HRN EN 62262:2008

Datum ispitivanja: 07.02.2017.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\OTMA.2\IZVJEŠTAJI\2017\18785 EXTEH, razvodni ormar privremenog priključka.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18785 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RAZVODNI ORMAR PRIVREMENOG PRIKLJUČKA
Tip/model:	OPP 1p(3p); SOPP 1p(3p)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

<ul style="list-style-type: none">- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);- HRN EN 61439-1:2012- HRN EN 61439-5:2012- HRN EN 62208:2012- HRN EN 60529:2000+A1:2010- HRN EN 62262:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23108 od 07.02.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
07.02.2017

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

