



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23066**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **SKLOPKA INSTALACIJSKA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **GUNSAN ELECTRIC - Turska**

Tip-ovi:
Type: **1) prema popisu u prilogu VS2**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	250V 50Hz
2)	Struja:	prema popisu u prilogu VS2
3)	Zaštitna klasa:	I
4)	Stupanj zaštite:	IP20
5)	Zemlja proizvodnje:	TURSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18710 / 20.01.2017.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: **23.01.2019**
Valid until:

Datum: **23.01.2017**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali

PRILOG VS2

Svjedodžbi o sigurnosti br. E-2-23066 od 23.01.2017.
Izveštaju o ispitivanju br. E-2-18710 od 20.01.2017.
i Izjavi o sukladnosti br. 18710/2017 od 23.01.2017.

RB	TIP	BROJ ARTIKLA	OPIS	NAPOMENA/BOJA
1.	VS2811101 VS2812101	58.00.00 55.00.00	SKLOPKA ISKLOPNA 10A-250V	BIJELA KREM
2.	VS2811102 VS2812102	58.00.01 55.00.01	SKLOPKA ISKLOPNA S INDIKATOROM 10A-250V	BIJELA KREM
3.	VS2811162 VS2812102	58.00.44 55.00.44	SKLOPKA ISKLOPNA DVOPOLNA 10A-250V	BIJELA KREM
4.	VS2811103 VS2812103	58.00.02 55.00.02	SKLOPKA SERIJSKA 10A-250V	BIJELA KREM
5.	VS2811104 VS2812104	58.00.03 55.00.03	SKLOPKA SERIJSKA S INDIKATOROM 10A-250V	BIJELA KREM
6.	VS2811107 VS2812107	58.00.04 55.00.04	SKLOPKA IZMJENIČNA 10A-250V	BIJELA KREM
7.	VS2811108 VS2812108	58.00.05 55.00.05	SKLOPKA IZMJENIČNA S INDIKATOROM 10A-250V	BIJELA KREM
8.	VS2811109 VS2812109	58.00.06 55.00.06	SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA 10A-250V	BIJELA KREM
9.	VS2811135 VS2812135	58.00.07 55.00.07	SKLOPKA KRIŽNA 10A-250V	BIJELA KREM
10.	VS2811105 VS2812105	58.00.08 55.00.08	TIPKALO ZA SVJETLO 10A-250V	BIJELA KREM
11.	VS2811106 VS2812106	58.00.09 55.00.09	TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM 10A-250V	BIJELA KREM
12.	VS2811110 VS2812110	58.00.10 55.00.10	TIPKALO ZA VRATA 10A-250V	BIJELA KREM
13.	VS2811111 VS2812111	58.00.11 55.00.11	TIPKALO ZA ZVONO 10A-250V	BIJELA KREM
14.	VS2811112 VS2812112	58.00.12 55.00.12	TIPKALO ZA ZVONO S INDIKATOROM 10A-250V	BIJELA KREM
15.	VS2811179 VS2812179	58.00.13 55.00.13	TIPKALO ZA ROLETE 10A-250V	BIJELA KREM
16.	VS2811126 VS2812126	58.00.18 55.00.18	REGULATOR RASVJETE 230V 60-1000W	BIJELA KREM
17.	VS2811183 VS2812183	58.00.30 55.00.30	SKLOPKA ZA BOJLER DVOPOLNA 16A-250V	BIJELA KREM
18.	VS2811322 VS2812322	58.00.36 55.00.36	SKLOPKA ISKLOPNA JEDNOPOLNA 16A-250V	BIJELA KREM



za ZIK d.o.o.

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18710

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: SKLOPKA INSTALACIJSKA
Tip proizvoda: prema popisu u prilogu VS2
Proizvođač/robna marka: GUNSAN ELECTRIC - Turska
Napon: 250V 50Hz
Struja: prema popisu u prilogu VS2
Zaštitna klasa: I
Stupanj zaštite: IP20

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Datum ispitivanja: 20.01.2017.



Ispitao: 
Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18710 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	SKLOPKA INSTALACIJSKA
Tip/model:	prema popisu u prilogu VS2
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN ELECTRIC - Turska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23066 od 23.01.2017
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
23.01.2017

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

