



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 23072

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

SKLOPNIK ZA UKLJUČENJE KONDENZATORA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

CONTROLS & SWICHGEAR GROUP - TELEMCHANIQUE - Francuska

Tip-ovi:
Type:

1) S 10; 12,5; 16,7; 20; 25; 33,3; 40; 60 kVAr

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	440V~ 50Hz
2) Snaga:	Snaga uklopa: 10; 12,5; 16,7; 20; 25; 33,3; 40; 60 kVAr
3) Stupanj zaštite:	IP55
4) Zemlja proizvodnje:	FRANCUSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18727 / 02.02.2017.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-4-1:2010

Valjanost do: 02.02.2019
Valid until:

Datum: 02.02.2017
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18727

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: SKLOPNIK ZA UKLJUČENJE KONDENZATORA

Tip proizvoda: S 10; 12,5; 16,7; 20; 25; 33,3; 40; 60 kVAr

Proizvođač/robna marka: CONTROLS & SWICHGEAR GROUP - TELEMCHANIQUE – Francuska

Napon: 440V~ 50Hz

Snaga: Snaga uklopa: 10; 12,5; 16,7; 20; 25; 33,3; 40; 60 kVAr

Stupanj zaštite: IP55

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-4-1:2010

Datum ispitivanja: 02.02.2017.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJEŠTAJI\2017\18727 EXTEH, sklopnik za uklj.kond..doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18727 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	SKLOPNIK ZA UKLJUČENJE KONDENZATORA
Tip/model:	S 10; 12,5; 16,7; 20; 25; 33,3; 40; 60 kVAr
Proizvođač/ trgovačka marka:	CONTROLS & SWICHGEAR GROUP - TELEMCHANIQUE - Francuska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60947-4-1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23072 od 02.02.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
02.02.2017

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

