



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22899**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA (RCCB-RCD)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) AC Tip, DFS; DFS4
(2pol.23.21.xx, 23.22.xx, 23.32.xx, 23.42.xx, 4pol.23.24.xx,
23.34.xx, 23.44.xx, 23.54.xx, 23.64.xx, 23.74.xx)
2) A Tip, DFS 2A ; DFS 4A (23.80.xx)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Tehnički i drugi podaci: | (Specification:) |
|--------------------------|---|
| 1) Napon: | 230/400V~ 50Hz |
| 2) Struja: | In: 1) 2pol. 16/25/40/63A; 4pol. 16/25/40/63/80/100/125A 2) 2pol. i 4pol. 16/25/40/63/80/100/125A |
| 3) Stupanj zaštite: | IP40 |
| 4) Napomena: | Prekidna moć: 10kA; Diferencijalna struja: 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5A |
| 5) Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18367 / 11.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 61008-1:2007+A11:2007+A12:2010
- HRN EN 61008-2-1:2007+A11:2007

Valjanost do: **11.05.2018**
Valid until:

Datum: **11.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18367

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA (RCCB-RCD)

Tip proizvoda: 1) AC Tip, DFS; DFS4
(2pol.23.21.xx, 23.22.xx, 23.32.xx, 23.42.xx, 4pol.23.24.xx,
23.34.xx, 23.44.xx, 23.54.xx, 23.64.xx, 23.74.xx)
2) A Tip, DFS 2A ; DFS 4A (23.80.xx)

Proizvođač/robna marka: DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka

Napon: 230/400V~ 50Hz

Struja: In:
1) 2pol. 16/25/40/63A; 4pol. 16/25/40/63/80/100/125A
2) 2pol. i 4pol. 16/25/40/63/80/100/125A

Stupanj zaštite: IP40

Napomena: Prekidna moć: 10kA; Diferencijalna struja: 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5A

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 61008-1:2007+A11:2007+A12:2010
HRN EN 61008-2-1:2007+A11:2007

Datum ispitivanja: 11.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18367 / 2016

| | |
|---------------------------------|---|
| Proizvođač / Uvoznik: | EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD |
| Naziv proizvoda: | STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA (RCCB-RCD) |
| Tip/model: | AC Tip, DFS; DFS4 (2pol.23.21.xx, 23.22.xx, 23.32.xx, 23.42.xx, 4pol.23.24.xx, 23.34.xx, 23.44.xx, 23.54.xx, 23.64.xx, 23.74.xx) A Tip, DFS 2A ; DFS 4A (23.80.xx) |
| Proizvođač/ trgovačka marka: | DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka |

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

| | |
|--|---|
| - Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 61008-1:2007+A11:2007+A12:2010 - HRN EN 61008-2-1:2007+A11:2007 | |
| Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.: | SVJEDODŽBA br. E-2- 22899 od 11.05.2016 |

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN YURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
11.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

