



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23069**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **STRUJNI TRANSFORMATOR**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **RTR ENERGIA S.L. - Španjolska**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) SW 3/60; SW 3/100; SW 4/200-1500**
Type: **2) SPLIT CORE MODEL: RT 30/60/80/100/125/160 R**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Struja:	60;75;100;200;250;300;400;600;1000;1600A
2)	Stupanj zaštite:	IP20
3)	Napomena:	Struja sekundara: 5Amax
4)	Zemlja proizvodnje:	ŠPANJOLSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18724 / 02.02.2017.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN EN 60044-1:2001+A2:2006

Valjanost do: **02.02.2019**
Valid until:

Datum: **02.02.2017**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18724

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: STRUJNI TRANSFORMATOR

Tip proizvoda: 1) SW 3/60; SW 3/100; SW 4/200-1500
2) SPLIT CORE MODEL: RT 30/60/80/100/125/160 R

Proizvođač/robna marka: RTR ENERGIA S.L. – Španjolska

Struja: 60;75;100;200;250;300;400;600;1000;1600A

Stupanj zaštite: IP20

Napomena: Struja sekundara: 5Amax

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- norme: HRN EN 60044-1:2001+A2:2006

Datum ispitivanja: 02.02.2017.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJEŠTAJK\2017\18724 EXTEH, strujni transformator.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18724 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	STRUJNI TRANSFORMATOR
Tip/model:	SW 3/60; SW 3/100; SW 4/200-1500 SPLIT CORE MODEL: RT 30/60/80/100/125/160 R
Proizvođač/ trgovačka marka:	RTR ENERGIA S.L. - Španjolska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- HRN EN 60044-1:2001+A2:2006	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23069 od 02.02.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
02.02.2017

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

[Handwritten signature]