



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23062**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **UTIČNICA INSTALACIJSKA VODOTIJESNA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **GUNSAN ELECTRIC - Turska**

Tip-ovi:
Type:

- 1) NE0711117 (42.00.15)
- 2) NE0713117 (42.01.15)
- 3) NE0711195 (42.00.16)
- 4) NE0713195 (42.01.16)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertičeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	250V 50Hz
2) Struja:	16A (2P+PE)
3) Zaštitna klasa:	I
4) Stupanj zaštite:	IP54
5) Napomena:	1,2) jednostruka; 3,4) dvostruka 1,3) bijela boja; 2,4) siva boja
6) Zemlja proizvodnje:	TURSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18706 / 20.01.2017.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **23.01.2019**
Valid until:

Datum: **23.01.2017**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 18706

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: UTIČNICA INSTALACIJSKA VODOTIJESNA

Tip proizvoda: 1) NE0711117 (42.00.15)
2) NE0713117 (42.01.15)
3) NE0711195 (42.00.16)
4) NE0713195 (42.01.16)

Proizvođač/robna marka: GUNSAN ELECTRIC - Turska

Napon: 250V 50Hz

Struja: 16A (2P+PE)

Zaštitna klasa: I

Stupanj zaštite: IP54

Napomena: 1,2) jednostruka; 3,4) dvostruka
1,3) bijela boja; 2,4) siva boja

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 20.01.2017.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJESTAJI\2017\18706 EXTEH, utičnica instal.vodotijesna.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18706 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	UTIČNICA INSTALACIJSKA VODOTIJESNA
Tip/model:	NE0711117 (42.00.15) NE0713117 (42.01.15) NE0711195 (42.00.16) NE0713195 (42.01.16)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN ELECTRIC - Turska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- HRN IEC 60884-1:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23062 od 23.01.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
23.01.2017

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

