



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22758**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

**Proizvod:** UVODNICA KABELSKA  
*Product:*

**Proizvođač/Trgovačka marka:** LUMITEK Co., Ltd. - Kina  
*Manufacturer/Brand name:*

**Tip-ovi:** 1) 90.41.xx  
*Type:* 2) 90.40.xx

**Podnositelj zahtjeva:** EXTEH d.o.o.  
*Applicant:* Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	400V
2)	Presjek:	1) Pg 9;11;13,5;16;21;29;36;42;48 mm <sup>2</sup> 2) M12x1,5; M16x1,5; M20x1,5; M25x1,5; M32x1,5; M40x1,5; M50x1,5; M63x1,5 mm <sup>2</sup>
3)	Konstrukcija:	1) Pg navoj; 2) metrički navoj
4)	Stupanj zaštite:	IP68 (30min 5bar)
5)	Materijal izrade:	poliamid
6)	Napomena:	brtveni prsten - polikloroplen-nitril kaučuk
7)	Zemlja proizvodnje:	KINA

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** 18077 / 02.07.2015.  
*Test report number and date:*

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 50262:2007+A1:2007+A2:2007+ Ispr.1:2012

**Valjanost do:** 03.07.2018  
*Valid until:*

**Datum:** 03.07.2015  
*Date:*



**Ovlaštena osoba**  
*Signature of authorized person*

**Damir Jakopović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod /ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-2 - 18077**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: UVODNICA KABELSKA

Tip proizvoda: 1) 90.41.xx  
2) 90.40.xx

Proizvođač/robna marka: LUMITEK Co.,Ltd. - Kina

Napon: 400V

Presjek: 1)Pg 9;11;13,5;16;21;29;36;42;48 mm<sup>2</sup>  
2)M12x1,5; M16x1,5; M20x1,5; M25x1,5; M32x1,5;  
M40x1,5; M50x1,5; M63x1,5 mm<sup>2</sup>

Konstrukcija: 1)Pg navoj; 2) metrički navoj

Stupanj zaštite: IP68 (30min 5bar)

Materijal izrade: poliamid

Napomena: brtveni prsten – polikloroplen-nitril kaučuk

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);
- norme: HRN EN 50262:2007+A1:2007+A2:2007+ Ispr.1:2012

Datum ispitivanja: 02.07.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18077 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	UVODNICA KABELSKA
Tip/model:	90.41.xx 90.40.xx
Proizvođač/ trgovačka marka:	LUMITEK Co., Ltd. - Kina

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 50262:2007+A1:2007+A2:2007+ Ispr.1:2012	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22758 od 03.07.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠULINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
03.07.2015

M.P.  
»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

hio