



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22895**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **VISOKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska**

Tip-ovi:
Type: **1) NNGk-1; NNGk-2; H 12kV 292mm
2) NNGk-1; NNGk-2; H 24kV 442mm
3) NNGFE 36kV 537mm**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	12kV; 24kV; 36kV~ 50Hz
2) Struja:	1) 2-100A; 2) 4-100A; 3) 4-25A
3) Napomena:	Test report br. NR-0312/07 od 20.02.2007.
4) Zemlja proizvodnje:	MAĐARSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18363 / 11.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona (N.N. 105/2010);
- HRN EN 60282-1:2010

Valjanost do: **11.05.2018**
Valid until:

Datum: **11.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 18363

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: VISOKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK
Tip proizvoda: 1) NNGk-1; NNGk-2; H 12kV 292mm
2) NNGk-1; NNGk-2; H 24kV 442mm
3) NNGFE 36kV 537mm
Proizvođač/robna marka: EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska
Napon: 12kV; 24kV; 36kV~ 50Hz
Struja: 1) 2-100A; 2) 4-100A; 3) 4-25A
Napomena: Test report br. NR-0312/07 od 20.02.2007.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona (N.N. 105/2010);
- norme: HRN EN 60282-1:2010

Datum ispitivanja: 11.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18363 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	VISOKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK
Tip/model:	NNGk-1; NNGk-2; H 12kV 292mm NNGk-1; NNGk-2; H 24kV 442mm NNGFE 36kV 537mm
Proizvođač/ trgovačka marka:	EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona (N.N. 105/2010); - HRN EN 60282-1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22895 od 11.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
11.05.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
Z A G R E B 2

Potpis odgovorne osobe:

