



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23056**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**VISOKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**INTER-TEKNIK ELEKTRIK TICARET ve San, Ltd. - Turska**

Tip-ovi:  
Type:

- 1) H220;H221 12kV 292mm
- 2) H220;H221 24kV 442mm
- 3) H220;H221 36kV 537mm

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.**  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1) Napon:              | 1) 12kV; 2) 24kV; 3) 36kV~ 50Hz                      |
| 2) Struja:             | 1) 2-100A; 2) 4-100A; 3) 2-25A                       |
| 3) Napomena:           | Test report KEMA (DNV-GL) br. 5186-16 od 05.12.2016. |
| 4) Zemlja proizvodnje: | TURSKA   |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

18695 / 12.01.2017.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1000V (N.N. 105/2010);
- HRN EN 60282-1:2010

Valjanost do: 12.01.2019  
Valid until:

Datum: 12.01.2017  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.  
Direktor sektora Oprema  
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-2 – 18695**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: VISOKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK

Tip proizvoda: 1) H220;H221 12kV 292mm  
2) H220;H221 24kV 442mm  
3) H220;H221 36kV 537mm

Proizvođač/robna marka: INTER-TEKNIK ELEKTRIK TICARET ve San, Ltd. - Turska

Napon: 1) 12kV; 2) 24kV; 3) 36kV~ 50Hz

Struja: 1) 2-100A; 2) 4-100A; 3) 2-25A

Napomena: Test report KEMA (DNV-GL) br. 5186-16 od 05.12.2016.

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1000V (N.N. 105/2010);
- norme: HRN EN 60282-1:2010

Datum ispitivanja: 12.01.2017.



Ispitao:   
Damir Jakopović, dipl. ing.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18695 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	VISOKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK
Tip/model:	H220;H221 12kV 292mm H220;H221 24kV 442mm H220;H221 36kV 537mm
Proizvođač/ trgovačka marka:	INTER-TEKNIK ELEKTRIK TICARET ve San, Ltd. - Turska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1000V (N.N. 105/2010); - HRN EN 60282-1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23056 od 12.01.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
12.01.2017

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH « d.o.o.  
ZAGREB 2

