



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23002**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

**VREMENSKA SKLOPKA
(DIGITALNA S DNEVNIM I TJEDNIM PREKLAPANJEM)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

ELKO-EP s.r.o. - Češka

Tip-ovi:
Type:

- 1) UNO D; SHT-1 (20.30.1*)
- 2) SHT-1 UNI; SHT-1/2 UNI (28.30.2*)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | |
|------------------------|---|
| 1) Napon: | 1) 230V AC; 2) 12-240V AC/DC |
| 2) Struja: | 1) 16A AC; 2) 16A AC; 1,5A DC |
| 3) Stupanj zaštite: | IP20 |
| 4) Sastav: | dva preklopna kontakta |
| 5) Napomena: | preklopna moć: 1) 4000VA AC; 2) 4000V AC, 384W DC |
| 6) Zemlja proizvodnje: | ČEŠKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18564 / 06.10.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 61812-1:2008
- HRN EN 61010-1:2011

Valjanost do: **07.10.2018**
Valid until:

Datum: **07.10.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18564

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: VREMENSKA SKLOPKA
(DIGITALNA S DNEVNIM I TJEDNIM PREKLAPANJEM)
Tip proizvoda: 1) UNO D; SHT-1 (20.30.1*)
2) SHT-1 UNI; SHT-1/2 UNI (28.30.2*)
Proizvođač/robna marka: ELKO-EP s.r.o. – Češka
Napon: 1) 230V AC; 2) 12-240V AC/DC
Struja: 1) 16A AC; 2) 16A AC; 1,5A DC
Stupanj zaštite: IP20
Sastav: dva preklopna kontakta
Napomena: preklopna moć: 1) 4000VA AC; 2) 4000V AC, 384W DC

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 61812-1:2008
HRN EN 61010-1:2011

Datum ispitivanja: 06.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18564 / 2016

| | |
|---------------------------------|---|
| Proizvođač / Uvoznik: | EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD |
| Naziv proizvoda: | VREMENSKA SKLOPKA (DIGITALNA S DNEVNIM I TJEDNIM PREKLAPANJEM) |
| Tip/model: | UNO D; SHT-1 (20.30.1*) SHT-1 UNI; SHT-1/2 UNI (28.30.2*) |
| Proizvođač/ trgovačka marka: | ELKO-EP s.r.o. - Češka |

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

| | |
|---|---|
| - Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 61812-1:2008 - HRN EN 61010-1:2011 | |
| Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.: | SVJEDODŽBA br. E-2- 23002 od 07.10.2016 |

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
07.10.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

